

10U3 - jelű DC oldali Csatlakozó szekrény

Készül: 1 db

M=1:5

U = 850 VDC

I_n = 20 A

Az 10U3 jelű szekrény a tetőtérben kerül elhelyezésre.


Típusa: **PVT 1530 FO**

Falon kívüli műanyag szekrény,
TS35 kalapsínnel, IP65, Teli fedél


Mérete: 150x300x170mm

Gyártó: **Csatári Plast**

PVT 1530 ÁK 12-NÁF



Benne: 12 db WDu 6 sorozatkapocs

	ALTERNAVIL Villamos, Környezetvédelmi, Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság 5630 Békés Kinizsi u. 4. T.:66/410-300		
	Dátum: 2017 december	Létesítmény: 5520 Szeghalom, Tildy Z. utca 30 sz. Hrsz: 461 - Művelődési ház Energetikai felújítás - 17,5 kWp HMKE telepítése Villamos kiviteli terv	Méret: M=1:5
	CAD munkatárs: <i>Boule</i> Bandzsai János	Rajz megnevezése: 10U3 - Csatlakozószekrény terve	File:
	Vezető tervező: <i>Filó György</i> Filó György	Ez a terv az 1969. III. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll!	Rajzsám: V2-2 Lapszám: 1