


Megjegyzés

- A szabadon szerelt fűtési vezetékek rendszere: Varga Prestabo szomszédos.
- A kazánok és az osztó-gyűjtő közötti vezetékek anyaga: Varrattérfűtőcső (MSZ 220-2 és MSZ 220 A 37).
- A Bűf szabadon szerelt fűtési vezetékeknek anyaga: felkémény részec.
- A radiátorok típusa: Dunaferr Lux uN lapradiátor.
- A radiátorok szerelvénye: Danfoss RA-N, termosztikus egyenes szelep 1/2", Danfoss RA-2000, termosztát fej Danfoss RLV, visszatérő egyenes szelep 1/2".
- Azokban a helyiségekben, ahol saját zónaszelen van tervezve, a radiátorokra termosztikus szeleplel nem szükséges.
- A kazánházban a fűtési csővezetéklet 13 mm vastag Kalflex ST csőhöz szigeteléssel kell ellátni.
- A radiátorok adatainál a négyzetbe beírt szám a radiátorszelen beszerelési érték mutatja.
- A falon, földem átvettett gépészeti vezetékek átvettési helyein, a nyílásokat tűz gáto tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott épületrészeket Th értékével.
- A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezeték típusok hasonló műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú rendszerekkel, a tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.

Jelmagyarázat

- Fűtési előremenő vezetékek 70°C
- Fűtési visszatérő vezetékek 55°C
- Tágulási vezetékek
- Lejtés 3%, csőszigetelés
- GRUNDFOS MAGNA25-60 V=2,54 m³/h, h=3,15 mvo. (törzsi fűtési szivattyúja)
- GRUNDFOS MAGNA25-60 V=1,83 m³/h, h=2,80 mvo. (Folyosó fűtési szivattyúja)
- GRUNDFOS ALPHA2 25-40-180 V=0,46 m³/h, h=1,0 mvo. (Törzsi fűtési szivattyúja)
- GRUNDFOS MAGNA25-60 V=2,90 m³/h, h=3,0 mvo. (Színház fűtési szivattyúja)
- GRUNDFOS MAGNA25-60 V=3,11 m³/h, h=3,0 mvo. (Kazán szivattyúja)
- VISSMANN 3-járú keverő szelep DN32, 20 mbar, kvs= 18,5 m³/h.
- VISSMANN 3-járú keverő szelep DN32, 16 mbar, kvs= 18,5 m³/h.
- VISSMANN 3-járú keverő szelep DN40, 12 mbar, kvs= 28,5 m³/h.
- VISSMANN VZAP 1000 1" zónaszelen
- Honeywell VCZAJ 1000 3/4" zónaszelen
- FLAMCO szennyfogó szűrő
- rugóterhelési bizt. lefűtési szelep 3/4", lefűt. nyomás: 2,5 bar feszítés 0-4 bar
- kazánellátó és ürtőcsap 1/2"
- Automata gyorsáramlásjelző SPIROTOP 1/2" BSP
- avastlan elzárás ellen védett csap elzáró szerelvény



LETETTESÉNY MEGNEVEZÉSE:			
MŰVELODÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT FÜTÉSKORSZERÜSÍTÉS TERVE SZEGHALOM, TILDY U. 30.			
FÖLDSZINT ALAPRAJZ			
RAJZ MEGNEVEZÉSE:			
KÖZPONTI FÜTÉS			
FÖLDSZINT ALAPRAJZ			
RAJZEL:	MESETHÁNYI	TERVEZŐ	TERVEZŐ
GF-1	M=1:50	KÖV. T.	2013. 02.
TERVEZŐ	SCHÄFER JÓZSEF	SZERKESZTŐ	SCHÄFER ADÉL
VEZ. TERVEZŐ	SCHÄFER JÓZSEF	TUSKÓ-SCHÄFER ADÉL	TÖRZSSZÁM
	01.04.2013		04-01-2013
Ez a terv az Építési Engedélyezési és Építési Engedélyezési hatóság által kiadott engedély alapján készült.			