





## Jelmagyarázat

- tervezett gázvezeték 30 mbar  
csőhüvely

## Megjegyzés

- A beépített elzáró szerelvények EFFEBI 1022, PN10 típusúak,
- A beépítésre kerülő Baxi gázkazánt Tricox minősített gyári füstelvezető szettel kell szerelni.



### LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ  
KÖZPONT  
SZEGHALOM, TILDY U. 30.

### RAJZ MEGNEVEZÉSE:

GÁZELLÁTÁS  
FSZ ALAPRAJZ II.

RAJZJEL: Gg-3	MÉRETARÁNY: M=1:50	TERVFAJTA: ENG.T.	DÁTUM: 2018. 01.
TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF		SZERKESZTŐ: DOMJÁN LÁSZLÓ	
VEZ.TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97			TÖRZSSZÁM: 04-01-2013

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.

