

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Típus, megnevezés	Hossz/ egyenérték	Clkkszám
1	1	60/100	PPs/Alu indító idom	0,10 m	AAB150
2	2	60/100	PPs/Alu könyök	1,00 m	PAEE50
3	2	60/100	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom	0,50 m	PAEE50
4	1	60/100	PPs/Alu egyenes cső l=0,90 m	0,90 m	PACS506
5	1	60/100	PPs/Alu egyenes cső l=0,90 m	4,80 m	PACS506
		összes/megengedett csőhossz:		8,3/ 10,0 m	

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Típus, megnevezés	Hossz/ egyenérték	Cikkszám
1	1	80/125	AZ indító idom PPS	0,10 m	tartozék
2	2	80/125	AZ iv 87° PPS	1,00 m	7194323
3	1	80/125	AZ-ellenőrző idom egyenes PPS	0,50 m	7199781
4	1	80/125	AZ egyenes cső l=1,20 m PPS	1,20 m	7194321
5	1	80/125	Külső fal csomag AWI ível, légbe- szívóval idommal, tak. gyűrűvel	0,50 m	7194327
6	1	80/125	AZ egyenes cső l=2,40 m PPS	2,40 m	7194321
		összes/megengedett csőhossz:		6,7/ 10,0 m	

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Tipus, megnevezés	Hossz/ egyenérték	Cikkszám
1	1	80/125	AZ indító idom PPS	0,10 m	tartozék
2	1	80/125	AZ egyenes cső l=0,30 m PPS	0,30 m	7194320
3	2	80/125	AZ iv 87° PPS	1,00 m	7194323
4	1	80/125	AZ-ellenőrző idom egyenes PPS	0,50 m	7199781
5	1	80/125	AZ egyenes cső l=1,80 m PPS	1,80 m	7194322
6	1	80/125	Külső fal csomag AW ívvel, légbeszívóval idommal, tak. gyűrűvel	0,50 m	7194327
7	1	80/125	AZ egyenes cső l=2,40 m	2,20 m	7194321
			összes/megengedett csőhossz:	7,4 / 10,0 m	



LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:  
MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ  
KÖZPONT  
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS TERVE  
SZEGHALOM, TILDY U. 30.

# RAJZ MEGNEVEZÉSE: GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ FÜGGŐLEGES CSŐTERV

RAJZJEL:	MÉRETARÁNY:	TERVFAJTA:	DÁTUM:
Gg-4	M=1:50	KIV.T.	2013. 02.
TERVEZŐ:		SZERKESZTŐ:	
SCHÄFER JÓZSEF		DOMJÁN LÁSZLÓ	
VEZ. TERVEZŐ:			TÖRZSSZÁM:
SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97			04-01-2013

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.